



Prot. n. 39846

Limbiate, 31/12/2015

## FAQ 10

Oggetto: **procedura aperta per l'affidamento , ai sensi dell'art.53 comma 2 lettera c del D. Lgs n.163/2006, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di “ intervento di realizzazione nuova scuola primaria “Anna Frank”e palestra polivalente in via Torino mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento degli edifici esistenti” CIG 6450130FA5 - CUP E87B150000500006**

vista la richiesta pervenuta, da parte di un soggetto interessato a partecipare alla gara di cui trattasi;

dato atto che la stessa risulta essere presentata in conformità alle modalità indicate nel disciplinare di gara – art. 2 sopralluogo obbligatorio e richiesta di chiarimenti - ;

si sono sottoposti alla stazione appaltante i seguenti quesiti:

### **CHIARIMENTO RICHIESTO:**

In merito alla voce "1. ELEMENTI QUALITATIVI —Al. **Passivhaus ed autosufficienza energetica**" dei "Criteri e sub criteri di valutazione" del Disciplinare di Gara, si chiede se il progetto dovrà ottenere la certificazione tedesca "Passivhaus" oppure si intende semplicemente il miglioramento per portare l'edificio a energia quasi zero.

### **RISPOSTA**

Si intende che l'edificio in progetto debba rispettare la normativa di cui al Decreto Interministeriale 26/06/2015 – applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, nonché normativa Regione Lombardia D.G.R. 17/07/2015 – n. X-3868 e Decreto Dirigente Unità Operativa Energia e Reti Tecnologiche n. 6480 del 30/07/2015.

I Decreti soprariportati saranno in vigore dall'01/01/2016.

**Ne consegue, che la richiesta inoltrata, trova evasione nella esposizione dei punti da sopra detti**

si avvisa che la presente evasione viene pubblicata nel sito Internet della Stazione Appaltante così come indicato all'art. 2 del Disciplinare di Gara ed a beneficio dei partecipanti alla gara.



**IL RUP**  
**(geom. Ivan Giuseppe Cadei )**