

MANUTENZIONE E DICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE O UGUALE A 35 KW: COSA DICE LA LEGGE ?

QUANDO

La manutenzione deve essere effettuata:

- Secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto;
- Rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.

Senza queste indicazioni si deve intervenire almeno **una volta all'anno**.

Per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva $\geq 116,3$ kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva ≥ 350 kW è inoltre prescritta **una seconda**

determinazione del solo

rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

COME

1. Il manutentore, completate le operazioni di controllo e pulizia dell'impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico (Allegato F).
2. Il Responsabile dell'impianto firma il rapporto, per presa visione.
3. Il Responsabile dell'impianto o persona da questo delegata esegue il pagamento del contributo economico. Il rapporto diventa così a tutti gli effetti la **Dichiarazione di avvenuta manutenzione**.*
4. Il Responsabile dell'impianto (l'amministratore di

condominio, un terzo responsabile da lui delegato o il manutentore nel caso in cui non siano state nominate le due figure precedenti) informatizza, con cadenza biennale, la Dichiarazione di avvenuta manutenzione sul C.U.R.I.T. secondo le modalità previste da Regione Lombardia.

5. Il Responsabile dell'impianto trasmette alla Provincia di Milano, con cadenza biennale la Dichiarazione di avvenuta manutenzione (cioè il rapporto di controllo tecnico relativo all'ultima manutenzione effettuata, corredato dell'**Attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo economico**).

Potenza dell'impianto	Contributo economico biennale
Da 35 kW a 50 kW.....	12 euro
Da 50,1 kW a 116,3 kW.....	30 euro
Da 116,4 kW a 350 kW.....	70 euro
Oltre i 350 kW.....	140 euro

QUANTO

La Legge prevede **un'equa ripartizione** dei costi di accertamento e ispezione tra tutti gli utenti finali.

Il contributo economico ha **cadenza biennale** e l'importo dipende dalla potenza nominale al focolare dell'impianto. La mancata trasmissione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione comporta il pagamento di una sanzione.

Coordinate Postali per il versamento

Conto Corrente Postale n. 42142208

Intestato a: Provincia di Milano Controllo Impianti Termici - Serv. Tes. -
Via Vivaio, 1 - 20122 Milano

Causale: Dichiarazione Obbligat. Impianti Termici (D.lgs 192/05 s.m.i.)

La Provincia riterrà valida unicamente la presentazione originale dell'Attestazione di avvenuto pagamento.

"SI RICORDA CHE DURANTE IL PERIODO IN CUI È IN FUNZIONE L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LA TEMPERATURA INTERNA DELLE ABITAZIONI DEVE ESSERE 20° C ED OGNI GRADO IN PIÙ TI COSTA OLTRE IL 6% DI COMBUSTIBILE".



CALOREFFICIENZA

La manutenzione degli impianti
di riscaldamento per consumare meglio
e inquinare meno

Per ulteriori informazioni

PROVINCIA DI MILANO

SERVIZIO EFFICIENZA ENERGETICA

C.so P.ta Vittoria, 27 - 20122 Milano

Tel. 02.7740.3981-3944-3912 - Fax 02.7740.3777

energia@provincia.milano.it

www.provincia.milano.it/ambiente/energia/index.shtml

SPAZI INFOENERGIA

UNITÀ CENTRALE DI COORDINAMENTO

Tel. 02.7740.6931 Fax 02.9365.0857

caldaie@infoenergia.eu

www.infoenergia.eu

SPAZIO DI MELZO

Tel. 02.9571.1259 · caldaie.melzo@infoenergia.eu

SPAZIO DI MELEGNANO

Tel. 02.9823.6389 · caldaie.melegnano@infoenergia.eu

SPAZIO DI CORBETTA

Tel. 02.9748.6835 · caldaie.corbetta@infoenergia.eu

SPAZIO DI GARBAGNATE MIL.SE.

Tel. 02.9953.042 · caldaie.garbagnate@infoenergia.eu

SPAZIO DI CESANO BOSCONI

Tel. 02.4586.0325 · caldaie.cesano@infoenergia.eu

SPAZIO DI MONZA

Tel. 039.9756211 · caldaie.provinciamb@infoenergia.eu