



**COMUNE DI LIMBIATE**  
Provincia di Monza e Brianza

**FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL LOCALE CED SITO  
NEL PALAZZO COMUNALE (UPS – CED)**

**FAQ. N. 1 – E' pervenuta da parte di un concorrente alla gara richiesta in merito alle  
specifiche riferite all'autonomia totale dell'UPS**

Si precisa che, dalle verifiche effettuate e, sentito il Progettista, l'autonomia totale dell'UPS dovrà essere di 30 (trenta) minuti.

IL RUP - geom. Marinoni Giampietro

**SETTORE TERRITORIO – Servizio Lavori Pubblici**

tel 0299097.307/330/362/646 – E-mail: [settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it](mailto:settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it)

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC: [comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it)

[www.comune.limbiate.mb.it](http://www.comune.limbiate.mb.it)